



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO UDINE

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Popone 55, telefono 0432 538811, fax 0432 538947

e.mail: comando.udine@vigilfuoco.it –

PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it.

**Al Presidente dell'Ordine Ingegneri
della Provincia di Udine
Via di Toppo n°5
33100 Udine**

ordine.udine@ingpec.eu

**Al Presidente dell'Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, n°19
33100 Udine**

oappc.udine@archiworldpec.it

**Al Presidente del Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Udine
Via Grazzano n°10
33100 Udine**

collegiodiudine@pec.cnpi.it

**Al Presidente del Collegio dei Geometri
della Provincia di Udine
Via Grazzano n°5/b,
33100 Udine**

collegio.udine@geopec.it

OGGETTO: Corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare delle planimetrie indicanti i percorsi di esodo

Con riferimento all' oggetto lo scrivente Comando segnala che recentemente il Comitato tecnico regionale di Prevenzione Incendi, della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, si è espresso in merito ad un quesito relativo alle modalità di rappresentazione e posizionamento delle planimetrie indicanti in particolare i percorsi di esodo, nonché la localizzazione dei presidi antincendio ed ogni altra utile informazione riguardo ad un luogo, edificio e/o struttura in cui ci sia la presenza di persone.

In particolare il quesito era rivolto a conoscere se l'orientamento delle planimetrie debba riferirsi al Nord geografico o piuttosto debba essere seguita la logica del "Wayfinding" ovvero le planimetrie debbano essere orientate in funzione della posizione dell'osservatore così come indicato e ben specificato al punto S.4.5.8 del D.M. 03/08/2015, (*Nuovo codice di prevenzione incendi* o RTO), e nella norma ISO 23601 richiamata come esempio da applicare al comma 2a dello stesso punto S.4.5.8

Al fine di una corretta ed univoca interpretazione tecnica si allegano alla presente le determinazioni espresse dal Comitato tecnico regionale di Prevenzione Incendi con nota Prot. Dir-FVG n. 13192 del 27.11.2017

Si chiede cortesemente agli Ordini e Collegi professionali in indirizzo che tengano nella giusta considerazione la presente comunicazione dandone la più ampia diffusione tra i propri iscritti.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Alberto MAIOLO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

IL FUNZIONARIO TECNICO
Ing. Andrea D'Odorico

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

Allegati : Nota Prot. Dir-FVG n. 13192 del 27.11.2017